


$U = 0,101 \text{ W/m}^2\text{K}$



#### MÄRKUSED

1. Eemaldada katusest kõik kihid, sh. laelaudis. Siseruumist nähtavale jäävad sarikad lihvida ning lakkida valge lakiga.
2. Puidukruvi tsingitud, korrosioonikaitse vastavalt kk.klassile C3.
3. Puitmaterjali kvaliteediklass  $\geq B$ . Kuivatatud  $< 16\%$ .
4. Katuse aluskate kinnitada klambritega ca 200mm vahedega. Iga järgmine paan peab katma eelmist vähemalt 150mm ulatuses.
5. Harjaplekid paigaldada ülekattena min. 200mm.
6. Katusepleki kinnitamiseks kasutada 4,8x28mm kruve. Tsingitud ning katusega samas toonis.
7. Kõik kruvid peavad olema varustatud EPMD tihendi ja seibiga. Kinnitada min. 10 kruvi m<sup>2</sup> kohta.
8. Räästasse paigaldada tilganinaga räästaplekk.



Objekti asukoht:	Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond			Staadium:	PP
Projekti nimetus:	Oru Põhikooli fassaadide rekonstrueerimine			Töö number:	A-1662
Joonise nimetus:	KATUSLAGI TEISE KORRUSE FUAJEE KOHAL			Kuupäev:	22.05.2016
EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr: 12374504 Sõpruse pst 151 10616 Tallinn GSM: (+372) 516 1092 info@eeprojekt.ee MTR: EEP002543	TELLIJA:	Kose Vallavalitsus		Joonise nr.	Leht:  21
	PROJEKTIJUHT:	Madis Tasa		KL-1	
	PROJEKTEERIS:	Madis Nõmm		Mõõtkava:	1:20
	KONTROLLIS:	Avo Tasa			