



MÄRKUSED:

1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinnas puhtuses
2. Kõrgemad pinnakonarused eemaldada
3. Liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurst liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinnas omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks vähemalt 40%.
4. Tuletokekssektioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada liimsegu ühtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide ühenduskohtadesse. Sektsioneerida korruste ja trepikodade kaupa, maapinnast soojustada kuni 2m kõrguseni kasutades soojustusmaterjali tuletokekssektioonidega min. A2.
5. Soojustusplaatide tüübdamist alustada peale 48h möödumist plaatide liimimisest.
6. Paigaldada nurgakaitsed avapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka.
7. Armeerimissegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada "märg-märjale" meetodil, nii, et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus minimaalselt 5mm
8. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610
9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kella abil kogu pinnale ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järele töödelda pealekantud krohvi plastist silekellu või hõõrutiga. Hõõrdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt, vertikaalselt või ringjalt.



Objekti asukoht: <div>Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond</div>				Staadium: <div>PP</div>	
Projekti nimetus: <div>Oru Põhikooli fassaadide rekonstrueerimine</div>				Töö number: <div>A-1662</div>	
Joonise nimetus: <div>SOKLISÖLM SILLUTISRIBAGA</div>				Kuupäev: <div>22.05.2016</div>	
EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr: 12374504 Sõpruse pst 151 10616 Tallinn GSM: (+372) 516 1092 info@eeprojekt.ee MTR: EEP002543	TELLIJA:	Kose Vallavalitsus		Joonise nr. <div>S-1</div>	Leht: <div>14</div>
	PROJEKTIJUHT:	Madis Tasa			
	PROJEKTEERIS:	Madis Nõmm		Mõõtkava: <div>1:20</div>	
	KONTROLLIS:	Avo Tasa			